

平成 22 年 6 月

お客様各位

吹田市南吹田 5-29-18  
エフビーオートメ株式会社  
代表取締役 平野 富義

## サーモアラーム FTA-424-M4L 内部基板形状変更のお知らせ

拝啓 貴社益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。


さてこの度、弊社製品サーモアラーム FTA-424-M4L につきまして、使用部品の変更などに伴い、内部基板の変更を行いました。

機能・性能・動作・外形・価格はいずれも従来から変更ありません。

### 1. 変更点

#### ○メイン基板の変更

基板サイズとそれに伴い端子台、個別出力基板用コネクタ、ヒューズ、電源スイッチの各位置が変更されています。



【従来品】



【新形状】

各端子・ピンの配列・定格は従来通りです。

#### ○入力基板の変更

部品実装面が裏側になり、従来の部品保護板はなくなりました。

従来型 M4L 用入力基板とは相互完全互換です。

### 2. 出荷開始日 従来型在庫終了次第

敬具